



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО г.Москвы

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

109125, г. Москва, Зеленоград, проезд 4923, д. 6, стр.1 тел. (495) 944 59 96, факс (495) 944 63 83. E-mail: fguz@mail.ru.
http:zelfguz.ru

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.42.03.П.004386.12.17

Дата 07. 12. 2017 г.

На основании заявления № 17/22.03.008635-2

от 07.12.2017

Организация-изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "Спецпром 1"

Адрес: 394087, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Ушинского, д. 6, оф. 16 (Россия)

Адрес производства: г. Воронеж, переулок Отличников, 1Г (Россия)

Импортёр (поставщик), получатель: ООО "Спецпром 1"

Адрес: 394087, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Ушинского, д. 6, оф. 16 (Россия)

Наименование продукции: **Плиты бетонные защитные гибкие универсальные (ПБЗГУ)**

Продукция изготовлена в соответствии: **ТУ 5859-002-59565714-2012**

Перечень документов, представленных на экспертизу: **Заявление на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы; ТУ 5859-002-59565714-2012; Протокол испытаний № 42-1226/6 от 13.11.2017 г. Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском административном округе города Москвы.**

Характеристика, ингредиентный состав продукции: **ПБЗГУ состоит из бетонных блоков, соединенных между собой замоноличенным искусственным канатом. По периметру блоков располагаются узлы крепления из дополнительных монтажных канатов, соединительных петель и закладных деталей, скрепляющих отдельные плиты в гибкое бетонное покрытие.**

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации):
протокол №№ **42-1226/6 от 13.11.2017 г.**

№072108

Гигиеническая характеристика продукции:

Определяемый показатель миграции	Допустимые уровни	Результаты испытаний
Органолептические показатели		
Запах воздушной среды, баллы	Не более 2	1
Санитарно - химические миграционные показатели в воздушную среду		
Ангидрид фосфорный, мг/м ³ , не более	0,05	<0,001
Диоксид серы, мг/м ³ , не более	0,05	<0,001
Радиологические показатели		
Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов	не более 370	65,3

Область применения: предназначенные для защиты подводных переходов трубопроводов, при строительстве дорог, защиты опор мостов, укреплении берегов, защиты дна акваторий портов, дополнительной защиты кабельных трасс, прокладываемых через водные преграды, сооружения временных противопаводковых укреплений, защиты гребней плотин и дамб от размыва при переливе, сооружений каналов, канав и стоков, защиты дна отстойников и в других отраслях хозяйства страны

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: Транспортировать ПБЗГУ следует в соответствии с требованиями ГОСТ 13015 и ТУ 5859-002-59565714-2012. Хранить ПБЗГУ разрешается на открытых площадках, согласно категории ОЖ1 ГОСТ 15150

Информация, наносимая на этикетку: Наименование продукции, изготовитель, артикул, обозначение стандарта, номер партии, дата изготовления.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: **Плиты бетонные защитные гибкие универсальные (ПБЗГУ)** соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).



Главный врач

(заместитель главного врача)

Заведующий отделом

Заведующий санитарно-гигиеническим
отделом (врач)



подпись

Павлова Л.В.

Ф. И. О.

Тычинин М.В.